

Số: 16 /TB-PC BACTULIEM

Bắc Từ Liêm, ngày 15 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI  
CÔNG VĂN ĐẾN  
687  
Ngày: 16-11-2018

### THÔNG BÁO

Về việc khắc phục sự cố cấp ngầm trung áp  
do thi công đào vào cáp tại khu đô thị cổ Nhuế

*Kính gửi:* Công ty TNHH MTV Quản lý Đường Sắt Hà Thái

Thực hiện nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014 của Chính phủ “ Qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện”.

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm xin thông báo tới Công ty TNHH MTV Quản lý Đường Sắt Hà Thái nội dung sau:

Vào hồi 9giờ 20phút sáng ngày 15/11/2018, đơn vị thi công do Công ty TNHH MTV Quản lý Đường Sắt Hà Thái là chủ đầu tư thuê thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến đường sắt đi qua khu đô thị Cổ Nhuế đã vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp do Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm quản lý vận hành gây hậu quả nghiêm trọng: Sự cố tuyến cáp ngầm thuộc lộ 471E1.46( Sau TBA N3 khu DT Cổ Nhuế đi TBA Cổ Nhuế 3) gây mất điện diện rộng tại khu dân cư thuộc địa bàn các phường Cổ Nhuế 1, Cổ nhuế 2, Xuân Đình và một phần phường nghĩa tân quận Cầu giấy (khoảng 5000 hộ dân mất điện).

Để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, hành lang an toàn lưới điện trung thế và cung cấp điện ổn định cho lưới điện toàn khu vực, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý Đường Sắt Hà Thái :

1- Dừng ngay hoạt động thi công xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến đường sắt đi qua khu đô thị Cổ Nhuế và khu vực lân cận, đến khi có sự thống nhất về biện pháp an toàn cho tuyến cáp ngầm tại khu vực thi công.

2- Làm việc với Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm để cung cấp hồ sơ thi công, ký hợp đồng giám sát an toàn cho tuyến cáp, đền bù thiệt hại sự cố ngày 15/11/2018

Thời gian làm việc 9h30 sáng thứ 2 ngày 19/11/2018.

Địa chỉ liên hệ: Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm – Số 1 đường Lê Quang Đạo, tổ dân phố Phú Đô, Nam Từ Liêm Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 024.626 058 36.

Điện thoại trực 24/24 : 024.62605808/0981244809.

Ông Nguyễn Nam Thanh – Trưởng phòng Kỹ thuật : 0949505555

*Trân trọng thông báo và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Sở công thương để báo cáo;
- UBND Quận Bắc Từ Liêm để báo cáo;
- Tổng công ty đường sắt Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTAT.



**Phạm Duy Huân**